

质监号: XQ202000620062

账号: 0000000000

见证人: 杨思杰
见证号: EJT20180721



161001060647



HC20-00054

检测报告

TEST REPORT

报告编号: E03730712000055

任务单编号: hc20-00046

产品名称/检测项目

Name of Sample/Item

室内空气质量

委托单位

Client

苏州启悦建设发展有限公司

工程名称

Name of Project


苏科外国际中学部项目室内装饰工程




苏州中正工程检测有限公司

地址(Add.): 苏州工业园区唯新路7号民营工业园区C1幢

电话(Tel.): 0512-62752736

邮编(Post Code): 215121

委托单编号	2020-012546	任务单编号	hc20-00046	检测类别	见证委托
见证人及见证号	杨思杰 EJT20180721		监理单位	中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司	
委托单位	名称	苏州启悦建设发展有限公司		检测项目	室内空气质量
	地址	高新区峨眉山路与嘉陵江路交汇处		委托日期	2020-06-29
	电话	18306173886		委托人	潘斌
工程信息	工程名称	苏科外国际中学部项目室内装饰工程			
	施工单位	苏州市华丽美登装饰装璜有限公司	建设单位	苏州启悦建设发展有限公司	
样品概况	装修类型	装修房		工程类别	I类民用建筑工程
	特性状态	可检		测点数量	444
	面积	55000平方米		采样日期	2020-06-29
检测	检测环境	温度26℃, 气压100.5kPa		检测日期	2020-06-29至2020-07-21
	主要检测设备	CA01-09-02 722N分光光度计, CB01-09-01 1027型氨连续测定仪, CB01-09-02 1027型氨连续测定仪, CB01-09-04 FD216环境氨测量仪, CB03-09-03 GC9560气相色谱仪, CB03-09-04 GC9560气相色谱仪, CB03-09-05 GC9560气相色谱仪			
检测判断依据	GB 50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(2013年版) GB/T 18204.2-2014《公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物》				
检测结论	经检测, 所检位置参数符合标准GB 50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(2013年版)规定的I类民用建筑工程限量值的要求, 判定该工程室内环境质量合格。 				
其他说明	室内没有非固定式家具。				
报告说明	1、若对报告有异议, 应于收到报告之日起十五日内, 以书面形式向检测单位提出, 逾期视为对报告无异议。 2、未加盖本中心检测专用章(鲜章), 报告无效。				


签发  审核  试验 

01158

07763

01174

报告日期 2020-07-23



技术要求

序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准	序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准
1	氡	Bq/m ³	≤200	≤400	4	氨	mg/m ³	≤0.2	≤0.2
2	甲醛	mg/m ³	≤0.08	≤0.1	5	TVOC	mg/m ³	≤0.5	≤0.6
3	苯	mg/m ³	≤0.09	≤0.09	-----	-----	-----	-----	-----

检测数据

序号	测点部位	氡 Bq/m ³		甲醛 mg/m ³		苯 mg/m ³		氨 mg/m ³		TVOC mg/m ³	
		结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定
1	A1#-1F-普通教室1-1	29.0	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.11	合格	0.34	合格
2	A1#-1F-普通教室1-2	14.3	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.10	合格	0.30	合格
3	A1#-1F-普通教室2-1	23.8	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.10	合格	0.29	合格
4	A1#-1F-普通教室2-2	17.2	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.12	合格	0.31	合格
5	A1#-1F-普通教室3-1	6.8	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.09	合格	0.42	合格
6	A1#-1F-普通教室3-2	30.5	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.12	合格	0.35	合格
7	A1#-1F-普通教室4-1	28.3	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.11	合格	0.37	合格
8	A1#-1F-普通教室4-2	17.2	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.09	合格	0.29	合格
9	A1#-1F-普通教室5-1	32.8	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.11	合格	0.38	合格
10	A1#-1F-普通教室5-2	30.5	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.05	合格	0.27	合格
11	A1#-1F-普通教室6-1	55.7	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.37	合格
12	A1#-1F-普通教室6-2	35.7	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.08	合格	0.31	合格
13	A1#-1F-普通教室7-1	47.7	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.05	合格	0.45	合格
14	A1#-1F-普通教室7-2	33.5	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.04	合格	0.35	合格
15	A1#-1F-普通教室8-1	27.6	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.11	合格	0.43	合格
16	A1#-1F-普通教室8-2	33.5	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.12	合格	0.37	合格
17	A1#-1F-普通教室9-1	25.3	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.09	合格	0.32	合格
18	A1#-1F-普通教室9-2	32.4	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.08	合格	0.24	合格
19	A1#-1F-普通教室10-1	36.4	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.10	合格	0.33	合格
20	A1#-1F-普通教室10-2	36.4	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.11	合格	0.42	合格

技术要求

序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准	序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准
1	氡	Bq/m ³	≤200	≤400	4	氨	mg/m ³	≤0.2	≤0.2
2	甲醛	mg/m ³	≤0.08	≤0.1	5	TVOC	mg/m ³	≤0.5	≤0.6
3	苯	mg/m ³	≤0.09	≤0.09	-----	-----	-----	-----	-----

检测数据

序号	测点部位	氡 Bq/m ³		甲醛 mg/m ³		苯 mg/m ³		氨 mg/m ³		TVOC mg/m ³	
		结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定
21	A1#-2F-普通教室1-1	28.3	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.12	合格	0.33	合格
22	A1#-2F-普通教室1-2	24.3	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.14	合格	0.37	合格
23	A1#-2F-普通教室2-1	28.3	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.11	合格	0.24	合格
24	A1#-2F-普通教室2-2	20.2	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.09	合格	0.39	合格
25	A1#-2F-普通教室3-1	40.5	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.05	合格	0.42	合格
26	A1#-2F-普通教室3-2	44.5	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.04	合格	0.36	合格
27	A1#-2F-普通教室4-1	16.4	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.13	合格	0.39	合格
28	A1#-2F-普通教室4-2	20.5	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.10	合格	0.28	合格
29	A1#-2F-普通教室5-1	28.7	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.12	合格	0.33	合格
30	A1#-2F-普通教室5-2	24.6	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.14	合格	0.31	合格
31	A1#-2F-普通教室6-1	32.8	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.11	合格	0.42	合格
32	A1#-2F-普通教室6-2	36.9	合格	0.04	合格	0.01	合格	0.12	合格	0.32	合格
33	A1#-2F-普通教室7-1	24.6	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.11	合格	0.25	合格
34	A1#-2F-普通教室7-2	28.7	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.12	合格	0.39	合格
35	A1#-2F-普通教室8-1	24.3	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.03	合格	0.33	合格
36	A1#-2F-普通教室8-2	24.3	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.02	合格	0.27	合格
37	A1#-2F-普通教室9-1	28.3	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.08	合格	0.28	合格
38	A1#-2F-普通教室9-2	20.2	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.08	合格	0.34	合格
39	A1#-2F-普通教室10-1	16.2	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.03	合格	0.45	合格
40	A1#-2F-普通教室10-2	12.1	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.05	合格	0.37	合格

技术要求

序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准	序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准
1	氡	Bq/m ³	≤200	≤400	4	氨	mg/m ³	≤0.2	≤0.2
2	甲醛	mg/m ³	≤0.08	≤0.1	5	TVOC	mg/m ³	≤0.5	≤0.6
3	苯	mg/m ³	≤0.09	≤0.09	-----	-----	-----	-----	-----

检测数据

序号	测点部位	氡 Bq/m ³		甲醛 mg/m ³		苯 mg/m ³		氨 mg/m ³		TVOC mg/m ³	
		结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定
41	A1#-3F-普通教室1-1	12.1	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.12	合格	0.32	合格
42	A1#-3F-普通教室1-2	8.1	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.11	合格	0.26	合格
43	A1#-3F-普通教室2-1	16.4	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.36	合格
44	A1#-3F-普通教室2-2	20.5	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.05	合格	0.40	合格
45	A1#-3F-普通教室3-1	16.4	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.04	合格	0.41	合格
46	A1#-3F-普通教室3-2	24.6	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.39	合格
47	A1#-3F-普通教室4-1	28.7	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.13	合格	0.41	合格
48	A1#-3F-普通教室4-2	28.7	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.14	合格	0.38	合格
49	A1#-3F-普通教室5-1	20.5	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.37	合格
50	A1#-3F-普通教室5-2	16.4	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.27	合格
51	A1#-3F-普通教室6-1	24.6	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.11	合格	0.36	合格
52	A1#-3F-普通教室6-2	28.3	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.14	合格	0.35	合格
53	A1#-3F-普通教室7-1	10.5	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.08	合格	0.29	合格
54	A1#-3F-普通教室7-2	21.0	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.10	合格	0.36	合格
55	A1#-3F-普通教室8-1	18.0	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.03	合格	0.41	合格
56	A1#-3F-普通教室8-2	13.5	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.05	合格	0.39	合格
57	A1#-3F-普通教室9-1	6.1	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.32	合格
58	A1#-3F-普通教室9-2	12.8	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.12	合格	0.42	合格
59	A1#-3F-普通教室10-1	7.6	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.14	合格	0.32	合格
60	A1#-3F-普通教室10-2	15.7	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.15	合格	0.32	合格

技术要求

序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准	序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准
1	氡	Bq/m ³	≤200	≤400	4	氨	mg/m ³	≤0.2	≤0.2
2	甲醛	mg/m ³	≤0.08	≤0.1	5	TVOC	mg/m ³	≤0.5	≤0.6
3	苯	mg/m ³	≤0.09	≤0.09	-----	-----	-----	-----	-----

检测数据

序号	测点部位	氡 Bq/m ³		甲醛 mg/m ³		苯 mg/m ³		氨 mg/m ³		TVOC mg/m ³	
		结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定
61	B1#-1F-普通教室1-1	13.5	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.05	合格	0.24	合格
62	B1#-1F-普通教室1-2	15.7	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.38	合格
63	B1#-1F-普通教室2-1	15.0	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.04	合格	0.27	合格
64	B1#-1F-普通教室2-2	22.4	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.03	合格	0.37	合格
65	B1#-1F-普通教室3-1	18.7	合格	0.06	合格	0.01	合格	0.10	合格	0.31	合格
66	B1#-1F-普通教室3-2	22.4	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.08	合格	0.41	合格
67	B1#-1F-普通教室4-1	18.7	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.12	合格	0.32	合格
68	B1#-1F-普通教室4-2	21.7	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.14	合格	0.25	合格
69	B1#-1F-普通教室5-1	32.4	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.10	合格	0.34	合格
70	B1#-1F-普通教室5-2	36.4	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.09	合格	0.26	合格
71	B1#-2F-普通教室1-1	28.3	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.22	合格
72	B1#-2F-普通教室1-2	28.3	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.05	合格	0.32	合格
73	B1#-2F-普通教室2-1	24.3	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.02	合格	0.35	合格
74	B1#-2F-普通教室2-2	28.3	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.04	合格	0.44	合格
75	B1#-2F-普通教室3-1	20.2	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.11	合格	0.32	合格
76	B1#-2F-普通教室3-2	16.2	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.10	合格	0.35	合格
77	B1#-2F-普通教室4-1	16.2	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.13	合格	0.25	合格
78	B1#-2F-普通教室4-2	17.2	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.09	合格	0.34	合格
79	B1#-2F-普通教室5-1	24.6	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.05	合格	0.44	合格
80	B1#-2F-普通教室5-2	23.2	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.04	合格	0.34	合格

技术要求

序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准	序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准
1	氡	Bq/m ³	≤200	≤400	4	氨	mg/m ³	≤0.2	≤0.2
2	甲醛	mg/m ³	≤0.08	≤0.1	5	TVOC	mg/m ³	≤0.5	≤0.6
3	苯	mg/m ³	≤0.09	≤0.09	-----	-----	-----	-----	-----

检测数据

序号	测点部位	氡 Bq/m ³		甲醛 mg/m ³		苯 mg/m ³		氨 mg/m ³		TVOC mg/m ³	
		结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定
81	B1#-2F-普通教室6-1	24.6	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.04	合格	0.37	合格
82	B1#-2F-普通教室6-2	26.8	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.05	合格	0.23	合格
83	B1#-2F-普通教室7-1	35.0	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.12	合格	0.33	合格
84	B1#-2F-普通教室7-2	35.0	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.10	合格	0.26	合格
85	B1#-2F-普通教室8-1	27.6	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.07	合格	0.31	合格
86	B1#-2F-普通教室8-2	33.5	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.09	合格	0.32	合格
87	B1#-2F-普通教室9-1	33.5	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.03	合格	0.41	合格
88	B1#-2F-普通教室9-2	26.1	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.03	合格	0.33	合格
89	B1#-2F-普通教室10-1	19.5	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.10	合格	0.32	合格
90	B1#-2F-普通教室10-2	18.7	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.09	合格	0.25	合格
91	B1#-3F-普通教室1-1	24.6	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.05	合格	0.33	合格
92	B1#-3F-普通教室1-2	24.6	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.07	合格	0.23	合格
93	B1#-3F-普通教室2-1	32.0	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.03	合格	0.22	合格
94	B1#-3F-普通教室2-2	25.3	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.02	合格	0.37	合格
95	B1#-3F-普通教室3-1	24.6	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.02	合格	0.37	合格
96	B1#-3F-普通教室3-2	20.5	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.04	合格	0.41	合格
97	B1#-3F-普通教室4-1	16.4	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.10	合格	0.34	合格
98	B1#-3F-普通教室4-2	16.4	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.09	合格	0.25	合格
99	B1#-3F-普通教室5-1	28.7	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.05	合格	0.33	合格
100	B1#-3F-普通教室5-2	24.6	合格	0.05	合格	0.01	合格	0.03	合格	0.32	合格

技术要求

序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准	序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准
1	氡	Bq/m ³	≤200	≤400	4	氨	mg/m ³	≤0.2	≤0.2
2	甲醛	mg/m ³	≤0.08	≤0.1	5	TVOC	mg/m ³	≤0.5	≤0.6
3	苯	mg/m ³	≤0.09	≤0.09	-----	-----	-----	-----	-----

检测数据

序号	测点部位	氡 Bq/m ³		甲醛 mg/m ³		苯 mg/m ³		氨 mg/m ³		TVOC mg/m ³	
		结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定
101	B1#-3F-普通教室6-1	16.4	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.07	合格	0.41	合格
102	B1#-3F-普通教室6-2	20.5	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.08	合格	0.32	合格
103	B1#-3F-普通教室7-1	32.8	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.10	合格	0.33	合格
104	B1#-3F-普通教室7-2	28.7	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.09	合格	0.41	合格
105	B1#-3F-普通教室8-1	36.9	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.07	合格	0.34	合格
106	B1#-3F-普通教室8-2	28.7	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.07	合格	0.34	合格
107	B1#-3F-普通教室9-1	20.5	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.14	合格	0.21	合格
108	B1#-3F-普通教室9-2	20.5	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.12	合格	0.32	合格
109	B1#-3F-普通教室10-1	24.6	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.14	合格	0.26	合格
110	B1#-3F-普通教室10-2	28.7	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.10	合格	0.32	合格
111	B1#-4F-普通教室1-1	43.2	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.13	合格	0.31	合格
112	B1#-4F-普通教室1-2	50.5	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.12	合格	0.43	合格
113	B1#-4F-普通教室2-1	37.2	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.11	合格	0.34	合格
114	B1#-4F-普通教室2-2	38.0	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.12	合格	0.27	合格
115	B1#-4F-普通教室3-1	35.0	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.03	合格	0.36	合格
116	B1#-4F-普通教室3-2	24.6	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.37	合格
117	B1#-4F-普通教室4-1	22.4	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.05	合格	0.44	合格
118	B1#-4F-普通教室4-2	29.0	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.09	合格	0.34	合格
119	B1#-4F-普通教室5-1	21.0	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.12	合格	0.32	合格
120	B1#-4F-普通教室5-2	19.5	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.11	合格	0.23	合格

技术要求

序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准	序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准
1	氡	Bq/m ³	≤200	≤400	4	氡	mg/m ³	≤0.2	≤0.2
2	甲醛	mg/m ³	≤0.08	≤0.1	5	TVOC	mg/m ³	≤0.5	≤0.6
3	苯	mg/m ³	≤0.09	≤0.09	-----	-----	-----	-----	-----

检测数据

序号	测点部位	氡 Bq/m ³		甲醛 mg/m ³		苯 mg/m ³		氨 mg/m ³		TVOC mg/m ³	
		结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定
121	B1#-4F-普通教室6-1	12.8	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.08	合格	0.32	合格
122	B1#-4F-普通教室6-2	34.3	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.32	合格
123	B1#-4F-普通教室7-1	18.7	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.10	合格	0.41	合格
124	B1#-4F-普通教室7-2	18.7	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.11	合格	0.36	合格
125	B1#-4F-普通教室8-1	24.6	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.25	合格
126	B1#-4F-普通教室8-2	15.0	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.04	合格	0.33	合格
127	B1#-4F-普通教室9-1	22.4	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.11	合格	0.32	合格
128	B1#-4F-普通教室9-2	20.2	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.10	合格	0.22	合格
129	B1#-4F-普通教室10-1	24.3	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.37	合格
130	B1#-4F-普通教室10-2	20.2	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.08	合格	0.27	合格
131	C#-1F-单人间无障碍宿舍1	28.3	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.15	合格	0.37	合格
132	C#-1F-单人间无障碍宿舍2	32.4	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.11	合格	0.34	合格
133	C#-1F-单人间无障碍宿舍3	36.4	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.12	合格	0.41	合格
134	C#-1F-单人间无障碍宿舍4	32.4	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.10	合格	0.31	合格
135	C#-2F-四人间学生宿舍1	40.5	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.09	合格	0.25	合格
136	C#-2F-四人间学生宿舍2	36.4	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.13	合格	0.32	合格
137	C#-2F-四人间学生宿舍3	28.3	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.05	合格	0.33	合格
138	C#-2F-四人间学生宿舍4	43.9	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.14	合格	0.36	合格
139	C#-2F-四人间学生宿舍5	27.6	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.13	合格	0.27	合格
140	C#-2F-四人间学生宿舍6	28.3	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.10	合格	0.32	合格

技术要求

序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准	序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准
1	氡	Bq/m ³	≤200	≤400	4	氡	mg/m ³	≤0.2	≤0.2
2	甲醛	mg/m ³	≤0.08	≤0.1	5	TVOC	mg/m ³	≤0.5	≤0.6
3	苯	mg/m ³	≤0.09	≤0.09	-----	-----	-----	-----	-----

检测数据

序号	测点部位	氡 Bq/m ³		甲醛 mg/m ³		苯 mg/m ³		氨 mg/m ³		TVOC mg/m ³	
		结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定
141	C#-2F-四人间学生宿舍7	28.3	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.09	合格	0.28	合格
142	C#-2F-四人间学生宿舍8	27.6	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.04	合格	0.33	合格
143	C#-2F-四人间学生宿舍9	14.3	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.16	合格	0.34	合格
144	C#-2F-四人间学生宿舍10	9.8	合格	0.01	合格	未检出	合格	0.07	合格	0.44	合格
145	C#-2F-四人间学生宿舍11	20.2	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.05	合格	0.31	合格
146	C#-2F-四人间学生宿舍12	17.2	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.08	合格	0.31	合格
147	C#-2F-四人间学生宿舍13	9.8	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.09	合格	0.26	合格
148	C#-2F-四人间学生宿舍14	11.3	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.16	合格	0.34	合格
149	C#-2F-四人间学生宿舍15	20.2	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.07	合格	0.34	合格
150	C#-2F-四人间学生宿舍16	32.8	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.11	合格	0.41	合格
151	C#-2F-四人间学生宿舍17	19.5	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.15	合格	0.32	合格
152	C#-2F-四人间学生宿舍18	17.2	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.15	合格	0.27	合格
153	C#-2F-四人间学生宿舍19	50.5	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.07	合格	0.35	合格
154	C#-2F-四人间学生宿舍20	40.5	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.16	合格	0.33	合格
155	C#-2F-四人间学生宿舍21	36.4	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.12	合格	0.28	合格
156	C#-2F-四人间学生宿舍22	32.4	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.03	合格	0.33	合格
157	C#-2F-四人间学生宿舍23	32.4	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.03	合格	0.26	合格
158	C#-2F-四人间学生宿舍24	36.4	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.11	合格	0.33	合格
159	C#-2F-四人间学生宿舍25	40.5	合格	0.01	合格	未检出	合格	0.14	合格	0.37	合格
160	C#-2F-四人间学生宿舍26	44.5	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.10	合格	0.42	合格

技术要求

序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准	序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准
1	氡	Bq/m ³	≤200	≤400	4	氨	mg/m ³	≤0.2	≤0.2
2	甲醛	mg/m ³	≤0.08	≤0.1	5	TVOC	mg/m ³	≤0.5	≤0.6
3	苯	mg/m ³	≤0.09	≤0.09	-----	-----	-----	-----	-----

检测数据

序号	测点部位	氡 Bq/m ³		甲醛 mg/m ³		苯 mg/m ³		氨 mg/m ³		TVOC mg/m ³	
		结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定
161	C#-2F-四人间学生宿舍27	28.3	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.09	合格	0.32	合格
162	C#-2F-四人间学生宿舍28	28.3	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.05	合格	0.23	合格
163	C#-2F-四人间学生宿舍29	36.9	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.10	合格	0.32	合格
164	C#-2F-四人间学生宿舍30	41.0	合格	0.07	合格	未检出	合格	0.15	合格	0.38	合格
165	C#-2F-四人间学生宿舍31	28.7	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.14	合格	0.42	合格
166	C#-2F-四人间学生宿舍32	32.8	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.10	合格	0.35	合格
167	C#-2F-四人间学生宿舍33	32.8	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.32	合格
168	C#-2F-四人间学生宿舍34	24.6	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.13	合格	0.28	合格
169	C#-3F-四人间学生宿舍1	20.5	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.08	合格	0.33	合格
170	C#-3F-四人间学生宿舍2	36.9	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.14	合格	0.28	合格
171	C#-3F-四人间学生宿舍3	9.0	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.04	合格	0.26	合格
172	C#-3F-四人间学生宿舍4	11.3	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.07	合格	0.37	合格
173	C#-3F-四人间学生宿舍5	15.0	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.11	合格	0.35	合格
174	C#-3F-四人间学生宿舍6	11.3	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.14	合格	0.43	合格
175	C#-3F-四人间学生宿舍7	15.0	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.15	合格	0.31	合格
176	C#-3F-四人间学生宿舍8	6.1	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.12	合格	0.29	合格
177	C#-3F-四人间学生宿舍9	3.8	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.07	合格	0.35	合格
178	C#-3F-四人间学生宿舍10	24.6	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.11	合格	0.35	合格
179	C#-3F-四人间学生宿舍11	14.3	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.04	合格	0.25	合格
180	C#-3F-四人间学生宿舍12	14.3	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.08	合格	0.35	合格

技术要求

序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准	序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准
1	氡	Bq/m ³	≤200	≤400	4	氨	mg/m ³	≤0.2	≤0.2
2	甲醛	mg/m ³	≤0.08	≤0.1	5	TVOC	mg/m ³	≤0.5	≤0.6
3	苯	mg/m ³	≤0.09	≤0.09	-----	-----	-----	-----	-----

检测数据

序号	测点部位	氡 Bq/m ³		甲醛 mg/m ³		苯 mg/m ³		氨 mg/m ³		TVOC mg/m ³	
		结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定
181	C#-3F-四人间学生宿舍13	24.6	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.14	合格	0.44	合格
182	C#-3F-四人间学生宿舍14	16.5	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.09	合格	0.35	合格
183	C#-3F-四人间学生宿舍15	34.3	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.10	合格	0.33	合格
184	C#-3F-四人间学生宿舍16	29.8	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.26	合格
185	C#-3F-四人间学生宿舍17	32.8	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.12	合格	0.33	合格
186	C#-3F-四人间学生宿舍18	23.2	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.03	合格	0.36	合格
187	C#-3F-四人间学生宿舍19	23.2	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.05	合格	0.42	合格
188	C#-3F-四人间学生宿舍20	12.1	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.05	合格	0.37	合格
189	C#-3F-四人间学生宿舍21	8.1	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.04	合格	0.26	合格
190	C#-3F-四人间学生宿舍22	12.1	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.05	合格	0.33	合格
191	C#-3F-四人间学生宿舍23	16.2	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.03	合格	0.34	合格
192	C#-3F-四人间学生宿舍24	16.2	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.13	合格	0.43	合格
193	C#-3F-四人间学生宿舍25	20.2	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.09	合格	0.30	合格
194	C#-3F-四人间学生宿舍26	12.1	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.12	合格	0.36	合格
195	C#-3F-四人间学生宿舍27	12.1	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.05	合格	0.26	合格
196	C#-3F-四人间学生宿舍28	28.7	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.07	合格	0.33	合格
197	C#-3F-四人间学生宿舍29	24.6	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.41	合格
198	C#-3F-四人间学生宿舍30	28.7	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.09	合格	0.34	合格
199	C#-3F-四人间学生宿舍31	20.5	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.09	合格	0.31	合格
200	C#-3F-四人间学生宿舍32	20.5	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.14	合格	0.25	合格

技术要求

序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准	序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准
1	氡	Bq/m ³	≤200	≤400	4	氨	mg/m ³	≤0.2	≤0.2
2	甲醛	mg/m ³	≤0.08	≤0.1	5	TVOC	mg/m ³	≤0.5	≤0.6
3	苯	mg/m ³	≤0.09	≤0.09	-----	-----	-----	-----	-----

检测数据

序号	测点部位	氡 Bq/m ³		甲醛 mg/m ³		苯 mg/m ³		氨 mg/m ³		TVOC mg/m ³	
		结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定
201	C#-3F-四人间学生宿舍33	12.3	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.05	合格	0.35	合格
202	C#-3F-四人间学生宿舍34	8.2	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.41	合格
203	C#-3F-四人间学生宿舍35	16.4	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.09	合格	0.32	合格
204	C#-3F-四人间学生宿舍36	8.2	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.08	合格	0.29	合格
205	C#-3F-四人间学生宿舍37	19.5	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.05	合格	0.38	合格
206	C#-3F-四人间学生宿舍38	16.5	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.05	合格	0.38	合格
207	C#-3F-四人间学生宿舍39	13.5	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.02	合格	0.42	合格
208	C#-3F-四人间学生宿舍40	14.3	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.03	合格	0.30	合格
209	C#-4F-四人间学生宿舍1	15.7	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.02	合格	0.22	合格
210	C#-4F-四人间学生宿舍2	19.5	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.11	合格	0.31	合格
211	C#-4F-四人间学生宿舍3	32.8	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.02	合格	0.28	合格
212	C#-4F-四人间学生宿舍4	16.5	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.34	合格
213	C#-4F-四人间学生宿舍5	23.2	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.08	合格	0.36	合格
214	C#-4F-四人间学生宿舍6	18.0	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.02	合格	0.43	合格
215	C#-4F-四人间学生宿舍7	35.7	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.02	合格	0.32	合格
216	C#-4F-四人间学生宿舍8	15.7	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.12	合格	0.33	合格
217	C#-4F-四人间学生宿舍9	5.3	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.07	合格	0.29	合格
218	C#-4F-四人间学生宿舍10	1.6	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.10	合格	0.35	合格
219	C#-4F-四人间学生宿舍11	25.3	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.11	合格	0.28	合格
220	C#-4F-四人间学生宿舍12	3.8	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.09	合格	0.37	合格

技术要求

序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准	序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准
1	氡	Bq/m ³	≤200	≤400	4	氨	mg/m ³	≤0.2	≤0.2
2	甲醛	mg/m ³	≤0.08	≤0.1	5	TVOC	mg/m ³	≤0.5	≤0.6
3	苯	mg/m ³	≤0.09	≤0.09	-----	-----	-----	-----	-----

检测数据

序号	测点部位	氡 Bq/m ³		甲醛 mg/m ³		苯 mg/m ³		氨 mg/m ³		TVOC mg/m ³	
		结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定
221	C#-4F-四人间学生宿舍13	16.5	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.13	合格	0.33	合格
222	C#-4F-四人间学生宿舍14	8.1	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.09	合格	0.41	合格
223	C#-4F-四人间学生宿舍15	12.1	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.04	合格	0.33	合格
224	C#-4F-四人间学生宿舍16	12.1	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.04	合格	0.25	合格
225	C#-4F-四人间学生宿舍17	20.2	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.09	合格	0.31	合格
226	C#-4F-四人间学生宿舍18	16.2	合格	0.05	合格	0.01	合格	0.07	合格	0.30	合格
227	C#-4F-四人间学生宿舍19	24.3	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.11	合格	0.42	合格
228	C#-4F-四人间学生宿舍20	20.2	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.08	合格	0.33	合格
229	C#-4F-四人间学生宿舍21	28.3	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.33	合格
230	C#-4F-四人间学生宿舍22	12.3	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.02	合格	0.26	合格
231	C#-4F-四人间学生宿舍23	8.2	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.03	合格	0.37	合格
232	C#-4F-四人间学生宿舍24	16.4	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.02	合格	0.28	合格
233	C#-4F-四人间学生宿舍25	28.7	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.05	合格	0.35	合格
234	C#-4F-四人间学生宿舍26	32.8	合格	0.02	合格	0.01	合格	0.12	合格	0.32	合格
235	C#-4F-四人间学生宿舍27	20.5	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.07	合格	0.42	合格
236	C#-4F-四人间学生宿舍28	12.3	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.10	合格	0.33	合格
237	C#-4F-四人间学生宿舍29	16.4	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.04	合格	0.33	合格
238	C#-4F-四人间学生宿舍30	8.2	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.05	合格	0.27	合格
239	C#-4F-四人间学生宿舍31	62.4	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.04	合格	0.39	合格
240	C#-4F-四人间学生宿舍32	33.5	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.02	合格	0.36	合格

技术要求

序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准	序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准
1	氡	Bq/m ³	≤200	≤400	4	氨	mg/m ³	≤0.2	≤0.2
2	甲醛	mg/m ³	≤0.08	≤0.1	5	TVOC	mg/m ³	≤0.5	≤0.6
3	苯	mg/m ³	≤0.09	≤0.09	-----	-----	-----	-----	-----

检测数据

序号	测点部位	氡 Bq/m ³		甲醛 mg/m ³		苯 mg/m ³		氨 mg/m ³		TVOC mg/m ³	
		结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定
241	C#-4F-四人间学生宿舍33	42.4	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.08	合格	0.23	合格
242	C#-4F-四人间学生宿舍34	21.7	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.07	合格	0.32	合格
243	C#-4F-四人间学生宿舍35	15.7	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.08	合格	0.43	合格
244	C#-4F-四人间学生宿舍36	19.5	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.37	合格
245	C#-4F-四人间学生宿舍37	19.5	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.11	合格	0.35	合格
246	C#-4F-四人间学生宿舍38	18.7	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.02	合格	0.27	合格
247	C#-4F-四人间学生宿舍39	18.7	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.32	合格
248	C#-4F-四人间学生宿舍40	27.6	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.02	合格	0.35	合格
249	C#-4F-四人间学生宿舍41	22.4	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.08	合格	0.45	合格
250	C#-4F-四人间学生宿舍42	32.8	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.09	合格	0.34	合格
251	C#-4F-四人间学生宿舍43	24.6	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.08	合格	0.32	合格
252	C#-4F-四人间学生宿舍44	28.3	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.08	合格	0.25	合格
253	C#-4F-四人间学生宿舍45	28.3	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.07	合格	0.32	合格
254	C#-4F-四人间学生宿舍46	21.0	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.04	合格	0.42	合格
255	C#-4F-四人间学生宿舍47	18.0	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.04	合格	0.38	合格
256	C#-5F-四人间学生宿舍1	36.9	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.03	合格	0.36	合格
257	C#-5F-四人间学生宿舍2	28.7	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.03	合格	0.25	合格
258	C#-5F-四人间学生宿舍3	28.7	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.31	合格
259	C#-5F-四人间学生宿舍4	24.6	合格	0.07	合格	未检出	合格	0.08	合格	0.25	合格
260	C#-5F-四人间学生宿舍5	32.8	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.10	合格	0.34	合格

技术要求

序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准	序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准
1	氡	Bq/m ³	≤200	≤400	4	氨	mg/m ³	≤0.2	≤0.2
2	甲醛	mg/m ³	≤0.08	≤0.1	5	TVOC	mg/m ³	≤0.5	≤0.6
3	苯	mg/m ³	≤0.09	≤0.09	-----	-----	-----	-----	-----

检测数据

序号	测点部位	氡 Bq/m ³		甲醛 mg/m ³		苯 mg/m ³		氨 mg/m ³		TVOC mg/m ³	
		结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定
261	C#-5F-四人间学生宿舍6	16.4	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.12	合格	0.35	合格
262	C#-5F-四人间学生宿舍7	24.6	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.09	合格	0.41	合格
263	C#-5F-四人间学生宿舍8	12.3	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.03	合格	0.35	合格
264	C#-5F-四人间学生宿舍9	24.6	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.10	合格	0.28	合格
265	C#-5F-四人间学生宿舍10	20.2	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.03	合格	0.31	合格
266	C#-5F-四人间学生宿舍11	20.2	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.14	合格	0.34	合格
267	C#-5F-四人间学生宿舍12	16.2	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.08	合格	0.43	合格
268	C#-5F-四人间学生宿舍13	12.1	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.33	合格
269	C#-5F-四人间学生宿舍14	16.2	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.03	合格	0.39	合格
270	C#-5F-四人间学生宿舍15	24.3	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.04	合格	0.27	合格
271	C#-5F-四人间学生宿舍16	24.3	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.04	合格	0.31	合格
272	C#-5F-四人间学生宿舍17	20.2	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.07	合格	0.26	合格
273	C#-5F-四人间学生宿舍18	32.8	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.04	合格	0.32	合格
274	C#-5F-四人间学生宿舍19	19.5	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.33	合格
275	C#-5F-四人间学生宿舍20	26.8	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.22	合格
276	C#-5F-四人间学生宿舍21	22.4	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.09	合格	0.34	合格
277	C#-5F-四人间学生宿舍22	19.5	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.11	合格	0.41	合格
278	C#-5F-四人间学生宿舍23	22.4	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.04	合格	0.34	合格
279	C#-5F-四人间学生宿舍24	23.2	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.05	合格	0.34	合格
280	C#-5F-四人间学生宿舍25	19.5	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.07	合格	0.24	合格

技术要求

序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准	序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准
1	氡	Bq/m ³	≤200	≤400	4	氨	mg/m ³	≤0.2	≤0.2
2	甲醛	mg/m ³	≤0.08	≤0.1	5	TVOC	mg/m ³	≤0.5	≤0.6
3	苯	mg/m ³	≤0.09	≤0.09	-----	-----	-----	-----	-----

检测数据

序号	测点部位	氡 Bq/m ³		甲醛 mg/m ³		苯 mg/m ³		氨 mg/m ³		TVOC mg/m ³	
		结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定
281	C#-5F-四人间学生宿舍26	29.0	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.12	合格	0.31	合格
282	C#-5F-四人间学生宿舍27	33.5	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.07	合格	0.27	合格
283	C#-5F-四人间学生宿舍28	18.0	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.10	合格	0.33	合格
284	C#-5F-四人间学生宿舍29	24.6	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.13	合格	0.34	合格
285	C#-5F-四人间学生宿舍30	26.1	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.10	合格	0.42	合格
286	C#-5F-四人间学生宿舍31	17.2	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.04	合格	0.33	合格
287	C#-5F-四人间学生宿舍32	16.5	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.07	合格	0.28	合格
288	C#-5F-四人间学生宿舍33	20.2	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.10	合格	0.36	合格
289	C#-5F-四人间学生宿舍34	23.8	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.05	合格	0.35	合格
290	C#-5F-四人间学生宿舍35	20.5	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.08	合格	0.43	合格
291	C#-5F-四人间学生宿舍36	24.6	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.05	合格	0.33	合格
292	C#-5F-四人间学生宿舍37	16.4	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.08	合格	0.35	合格
293	C#-5F-四人间学生宿舍38	20.5	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.11	合格	0.25	合格
294	C#-5F-四人间学生宿舍39	24.6	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.10	合格	0.34	合格
295	C#-5F-四人间学生宿舍40	28.7	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.14	合格	0.32	合格
296	C#-5F-四人间学生宿舍41	16.4	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.10	合格	0.25	合格
297	C#-5F-四人间学生宿舍42	20.5	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.04	合格	0.32	合格
298	C#-6F-四人间学生宿舍1	28.3	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.41	合格
299	C#-6F-四人间学生宿舍2	24.3	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.15	合格	0.31	合格
300	C#-6F-四人间学生宿舍3	24.3	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.14	合格	0.23	合格

技术要求

序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准	序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准
1	氡	Bq/m ³	≤200	≤400	4	氨	mg/m ³	≤0.2	≤0.2
2	甲醛	mg/m ³	≤0.08	≤0.1	5	TVOC	mg/m ³	≤0.5	≤0.6
3	苯	mg/m ³	≤0.09	≤0.09	-----	-----	-----	-----	-----

检测数据

序号	测点部位	氡 Bq/m ³		甲醛 mg/m ³		苯 mg/m ³		氨 mg/m ³		TVOC mg/m ³	
		结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定
301	C#-6F-四人间学生宿舍4	20.2	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.11	合格	0.31	合格
302	C#-6F-四人间学生宿舍5	12.1	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.14	合格	0.34	合格
303	C#-6F-四人间学生宿舍6	16.2	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.12	合格	0.41	合格
304	C#-6F-四人间学生宿舍7	16.2	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.33	合格
305	C#-6F-四人间学生宿舍8	12.1	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.07	合格	0.34	合格
306	C#-6F-四人间学生宿舍9	20.2	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.05	合格	0.28	合格
307	C#-6F-四人间学生宿舍10	15.7	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.08	合格	0.34	合格
308	C#-6F-四人间学生宿舍11	29.8	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.32	合格
309	C#-6F-四人间学生宿舍12	29.8	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.14	合格	0.25	合格
310	C#-6F-四人间学生宿舍13	28.3	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.13	合格	0.34	合格
311	C#-6F-四人间学生宿舍14	58.0	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.03	合格	0.41	合格
312	C#-6F-四人间学生宿舍15	36.5	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.09	合格	0.35	合格
313	C#-6F-四人间学生宿舍16	46.2	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.04	合格	0.34	合格
314	C#-6F-四人间学生宿舍17	40.2	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.04	合格	0.22	合格
315	C#-6F-四人间学生宿舍18	28.3	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.03	合格	0.33	合格
316	C#-6F-四人间学生宿舍19	34.3	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.08	合格	0.30	合格
317	C#-6F-四人间学生宿舍20	21.7	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.31	合格
318	C#-6F-四人间学生宿舍21	25.3	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.12	合格	0.33	合格
319	C#-6F-四人间学生宿舍22	26.8	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.02	合格	0.41	合格
320	C#-6F-四人间学生宿舍23	23.2	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.07	合格	0.30	合格

技术要求

序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准	序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准
1	氡	Bq/m ³	≤200	≤400	4	氨	mg/m ³	≤0.2	≤0.2
2	甲醛	mg/m ³	≤0.08	≤0.1	5	TVOC	mg/m ³	≤0.5	≤0.6
3	苯	mg/m ³	≤0.09	≤0.09	-----	-----	-----	-----	-----

检测数据

序号	测点部位	氡 Bq/m ³		甲醛 mg/m ³		苯 mg/m ³		氨 mg/m ³		TVOC mg/m ³	
		结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定
321	C#-6F-四人间学生宿舍24	31.3	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.09	合格	0.33	合格
322	C#-6F-四人间学生宿舍25	26.1	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.09	合格	0.26	合格
323	C#-6F-四人间学生宿舍26	24.6	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.05	合格	0.32	合格
324	C#-6F-四人间学生宿舍27	28.7	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.05	合格	0.23	合格
325	C#-6F-四人间学生宿舍28	24.6	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.07	合格	0.32	合格
326	C#-6F-四人间学生宿舍29	20.5	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.04	合格	0.33	合格
327	C#-6F-四人间学生宿舍30	20.5	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.02	合格	0.42	合格
328	C#-6F-四人间学生宿舍31	16.4	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.05	合格	0.30	合格
329	C#-6F-四人间学生宿舍32	24.6	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.02	合格	0.27	合格
330	C#-6F-四人间学生宿舍33	16.4	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.07	合格	0.31	合格
331	C#-6F-四人间学生宿舍34	28.7	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.08	合格	0.37	合格
332	C#-6F-四人间学生宿舍35	28.3	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.07	合格	0.29	合格
333	C#-6F-四人间学生宿舍36	24.3	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.09	合格	0.37	合格
334	C#-6F-四人间学生宿舍37	28.7	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.41	合格
335	C#-6F-四人间学生宿舍38	20.2	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.08	合格	0.34	合格
336	C#-6F-四人间学生宿舍39	24.3	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.03	合格	0.33	合格
337	C#-8F-教师宿舍1	20.2	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.04	合格	0.25	合格
338	C#-8F-教师宿舍2	32.8	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.08	合格	0.31	合格
339	C#-8F-教师宿舍3	36.4	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.12	合格	0.37	合格
340	C#-8F-教师宿舍4	32.8	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.09	合格	0.27	合格

技术要求

序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准	序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准
1	氡	Bq/m ³	≤200	≤400	4	氨	mg/m ³	≤0.2	≤0.2
2	甲醛	mg/m ³	≤0.08	≤0.1	5	TVOC	mg/m ³	≤0.5	≤0.6
3	苯	mg/m ³	≤0.09	≤0.09	-----	-----	-----	-----	-----

检测数据

序号	测点部位	氡 Bq/m ³		甲醛 mg/m ³		苯 mg/m ³		氨 mg/m ³		TVOC mg/m ³	
		结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定
341	C#-8F-教师宿舍5	3.8	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.04	合格	0.31	合格
342	C#-8F-教师宿舍6	9.8	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.03	合格	0.26	合格
343	C#-8F-教师宿舍7	15.7	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.34	合格
344	C#-8F-教师宿舍8	9.0	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.10	合格	0.35	合格
345	C#-8F-教师宿舍9	14.3	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.42	合格
346	C#-8F-教师宿舍10	14.3	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.13	合格	0.35	合格
347	C#-8F-教师宿舍11	16.5	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.10	合格	0.22	合格
348	C#-8F-教师宿舍12	14.3	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.09	合格	0.31	合格
349	C#-8F-教师宿舍13	6.8	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.22	合格
350	C#-8F-教师宿舍14	12.0	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.23	合格
351	C#-8F-教师宿舍15	16.5	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.10	合格	0.35	合格
352	C#-8F-教师宿舍16	12.8	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.08	合格	0.34	合格
353	C#-8F-教师宿舍17	12.8	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.12	合格	0.43	合格
354	C#-8F-教师宿舍18	10.5	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.12	合格	0.31	合格
355	C#-8F-教师宿舍19	3.1	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.05	合格	0.23	合格
356	C#-8F-教师宿舍20	12.0	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.36	合格
357	C#-8F-教师宿舍21	20.5	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.13	合格	0.34	合格
358	C#-8F-教师宿舍22	16.4	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.05	合格	0.28	合格
359	C#-8F-教师宿舍23	16.4	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.03	合格	0.33	合格
360	C#-8F-教师宿舍24	12.3	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.07	合格	0.42	合格

技术要求

序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准	序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准
1	氡	Bq/m ³	≤200	≤400	4	氡	mg/m ³	≤0.2	≤0.2
2	甲醛	mg/m ³	≤0.08	≤0.1	5	TVOC	mg/m ³	≤0.5	≤0.6
3	苯	mg/m ³	≤0.09	≤0.09	-----	-----	-----	-----	-----

检测数据

序号	测点部位	氡 Bq/m ³		甲醛 mg/m ³		苯 mg/m ³		氡 mg/m ³		TVOC mg/m ³	
		结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定
361	C#-8F-教师宿舍25	12.3	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.09	合格	0.33	合格
362	C#-8F-教师宿舍26	8.2	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.07	合格	0.35	合格
363	C#-8F-教师宿舍27	16.4	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.26	合格
364	C#-8F-教师宿舍28	20.5	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.07	合格	0.32	合格
365	C#-9F-外教宿舍1	16.4	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.13	合格	0.32	合格
366	C#-9F-外教宿舍2	24.3	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.08	合格	0.28	合格
367	C#-9F-外教宿舍3	20.2	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.12	合格	0.33	合格
368	C#-9F-外教宿舍4	12.1	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.09	合格	0.33	合格
369	C#-9F-外教宿舍5	16.2	合格	0.07	合格	未检出	合格	0.10	合格	0.42	合格
370	C#-9F-外教宿舍6	20.2	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.33	合格
371	C#-9F-外教宿舍7	12.1	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.12	合格	0.34	合格
372	C#-9F-外教宿舍8	12.1	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.04	合格	0.25	合格
373	C#-9F-外教宿舍9	20.2	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.07	合格	0.31	合格
374	C#-9F-外教宿舍10	16.2	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.08	合格	0.38	合格
375	A2#-1F-化学实验室1-1	15.7	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.03	合格	0.30	合格
376	A2#-1F-化学实验室1-2	26.8	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.03	合格	0.38	合格
377	A2#-1F-化学实验室2-1	25.3	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.07	合格	0.41	合格
378	A2#-1F-化学实验室2-2	43.9	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.09	合格	0.35	合格
379	A2#-1F-报告厅-1	48.3	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.11	合格	0.22	合格
380	A2#-1F-报告厅-2	57.2	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.15	合格	0.31	合格

技术要求

序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准	序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准
1	氡	Bq/m ³	≤200	≤400	4	氨	mg/m ³	≤0.2	≤0.2
2	甲醛	mg/m ³	≤0.08	≤0.1	5	TVOC	mg/m ³	≤0.5	≤0.6
3	苯	mg/m ³	≤0.09	≤0.09	-----	-----	-----	-----	-----

检测数据

序号	测点部位	氡 Bq/m ³		甲醛 mg/m ³		苯 mg/m ³		氨 mg/m ³		TVOC mg/m ³	
		结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定
381	A2#-1F-报告厅-3	61.0	合格	0.07	合格	未检出	合格	0.12	合格	0.35	合格
382	A2#-2F-生物实验室1-1	60.2	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.03	合格	0.44	合格
383	A2#-2F-生物实验室1-2	42.4	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.34	合格
384	A2#-2F-生物实验室2-1	54.3	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.28	合格
385	A2#-2F-生物实验室2-2	55.7	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.07	合格	0.33	合格
386	A2#-2F-物理实验室1-1	41.0	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.31	合格
387	A2#-2F-物理实验室1-2	43.2	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.09	合格	0.44	合格
388	A2#-2F-物理实验室2-1	27.6	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.04	合格	0.35	合格
389	A2#-2F-物理实验室2-2	47.7	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.08	合格	0.35	合格
390	A2#-3F-未来教室1-1	34.3	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.11	合格	0.27	合格
391	A2#-3F-未来教室1-2	36.4	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.14	合格	0.35	合格
392	A2#-3F-未来教室2-1	32.4	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.09	合格	0.41	合格
393	A2#-3F-未来教室2-2	32.4	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.10	合格	0.38	合格
394	A2#-3F-美术教室-1	28.3	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.12	合格	0.33	合格
395	A2#-3F-美术教室-2	32.4	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.11	合格	0.26	合格
396	A2#-3F-STEAM中心-1	24.3	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.32	合格
397	A2#-3F-STEAM中心-2	20.2	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.10	合格	0.23	合格
398	A2#-3F-计算机教室1-1	20.2	合格	0.06	合格	0.01	合格	0.09	合格	0.31	合格
399	A2#-3F-计算机教室1-2	16.2	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.11	合格	0.34	合格
400	A2#-3F-计算机教室2-1	16.4	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.15	合格	0.42	合格

技术要求

序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准	序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准
1	氡	Bq/m ³	≤200	≤400	4	氡	mg/m ³	≤0.2	≤0.2
2	甲醛	mg/m ³	≤0.08	≤0.1	5	TVOC	mg/m ³	≤0.5	≤0.6
3	苯	mg/m ³	≤0.09	≤0.09	-----	-----	-----	-----	-----

检测数据

序号	测点部位	氡 Bq/m ³		甲醛 mg/m ³		苯 mg/m ³		氡 mg/m ³		TVOC mg/m ³	
		结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定
401	A2#-3F-计算机教室2-2	20.5	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.10	合格	0.30	合格
402	A2#-3F-计算机教室3-1	20.5	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.05	合格	0.26	合格
403	A2#-3F-计算机教室3-2	24.6	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.33	合格
404	A2#-4F-多语种教室1	28.7	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.12	合格	0.34	合格
405	A2#-4F-多语种教室2	24.6	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.40	合格
406	A2#-4F-多语种教室3	16.4	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.07	合格	0.38	合格
407	A2#-4F-多语种教室4	24.6	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.08	合格	0.33	合格
408	A2#-4F-多语种教室5	32.3	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.08	合格	0.25	合格
409	A2#-4F-合唱教室-1	24.3	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.07	合格	0.35	合格
410	A2#-4F-合唱教室-2	28.3	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.38	合格
411	A2#-4F-音乐教室-1	20.2	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.10	合格	0.42	合格
412	A2#-4F-音乐教室-2	24.3	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.12	合格	0.34	合格
413	A2#-4F-舞蹈教室-1	16.2	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.08	合格	0.32	合格
414	A2#-4F-舞蹈教室-2	16.2	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.05	合格	0.28	合格
415	A2#-5F-教务处办公室	28.3	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.08	合格	0.34	合格
416	A2#-5F-党支部-1	33.5	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.11	合格	0.24	合格
417	A2#-5F-党支部-2	23.8	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.10	合格	0.30	合格
418	C#-1F-体育馆-1	29.8	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.14	合格	0.34	合格
419	C#-1F-体育馆-2	32.8	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.11	合格	0.42	合格
420	C#-1F-体育馆-3	36.5	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.08	合格	0.35	合格

技术要求

序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准	序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准
1	氡	Bq/m ³	≤200	≤400	4	氨	mg/m ³	≤0.2	≤0.2
2	甲醛	mg/m ³	≤0.08	≤0.1	5	TVOC	mg/m ³	≤0.5	≤0.6
3	苯	mg/m ³	≤0.09	≤0.09	-----	-----	-----	-----	-----

检测数据

序号	测点部位	氡 Bq/m ³		甲醛 mg/m ³		苯 mg/m ³		氨 mg/m ³		TVOC mg/m ³	
		结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定
421	C#-1F-体育馆-4	38.0	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.12	合格	0.36	合格
422	C#-1F-体育馆-5	50.5	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.10	合格	0.29	合格
423	C#-1F-体育馆-6	55.0	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.12	合格	0.32	合格
424	B2#-1F-午休室/活动室1-1	63.9	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.11	合格	0.23	合格
425	B2#-1F-午休室/活动室1-2	46.2	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.10	合格	0.31	合格
426	B2#-1F-午休室/活动室1-3	39.5	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.08	合格	0.33	合格
427	B2#-1F-午休室/活动室2-1	58.7	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.06	合格	0.41	合格
428	B2#-1F-午休室/活动室2-2	55.0	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.08	合格	0.32	合格
429	B2#-1F-午休室/活动室2-3	41.0	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.07	合格	0.27	合格
430	B2#-1F-午休室/活动室3-1	36.9	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.10	合格	0.31	合格
431	B2#-1F-午休室/活动室3-2	41.0	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.13	合格	0.35	合格
432	B2#-1F-午休室/活动室3-3	36.9	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.14	合格	0.27	合格
433	B2#-2F-绘本馆-1	32.8	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.05	合格	0.32	合格
434	B2#-2F-绘本馆-2	32.8	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.07	合格	0.34	合格
435	B2#-2F-母婴室	28.7	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.14	合格	0.41	合格
436	B2#-2F-午休室/活动室1-1	36.4	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.04	合格	0.30	合格
437	B2#-2F-午休室/活动室1-2	40.5	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.09	合格	0.33	合格
438	B2#-2F-午休室/活动室1-3	36.9	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.05	合格	0.34	合格
439	B2#-2F-午休室/活动室2-1	61.5	合格	0.04	合格	未检出	合格	0.10	合格	0.44	合格
440	B2#-2F-午休室/活动室2-2	68.4	合格	0.02	合格	未检出	合格	0.08	合格	0.33	合格

技术要求

序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准	序号	检测项目	计量单位	I类标准	II类标准
1	氡	Bq/m ³	≤200	≤400	4	氡	mg/m ³	≤0.2	≤0.2
2	甲醛	mg/m ³	≤0.08	≤0.1	5	TVOC	mg/m ³	≤0.5	≤0.6
3	苯	mg/m ³	≤0.09	≤0.09	-----	-----	-----	-----	-----

检测数据

序号	测点部位	氡 Bq/m ³		甲醛 mg/m ³		苯 mg/m ³		氨 mg/m ³		TVOC mg/m ³	
		结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定	结果	评定
441	B2#-2F-午休室/活动室2-3	58.7	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.05	合格	0.29	合格
442	B2#-2F-午休室/活动室3-1	61.0	合格	0.05	合格	未检出	合格	0.09	合格	0.33	合格
443	B2#-2F-午休室/活动室3-2	55.7	合格	0.06	合格	未检出	合格	0.07	合格	0.32	合格
444	B2#-2F-午休室/活动室3-3	51.3	合格	0.03	合格	未检出	合格	0.08	合格	0.26	合格