

江苏宜居工程质量检测有限公司

检测报告

宜居 室内字（2020） 第 2020101002 号

检测项目： 室内环境检测

检测地址： 科技城外国语学校

委托单位： 科技城外国语学校第四届家长委员会

有关检测报告的说明

- 1、本《检测报告》无“检测报告专用章”、骑缝章和批准人签字无效。
- 2、委托单位对检测结果有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位书面提出复检申请，并附上《检测报告》原件并预付复检费用。如果复检结果与异议内容相符，本检测单位将退还委托单位的检测费用和复检费用，否则委托单位的复检费用不再退还。
- 3、不可重复性实验、不能进行复检的，不进行复检，委托单位放弃异议权利。
- 4、除客户特别要求外，所有气态物质吸收管样品均为破坏性检测，不做留样。
- 5、本《检测报告》仅对样品负责，送检样品仅对来样负责；检测结果仅反映对该样品的评价、只反映检测时污染物的排放情况。对于检测结果的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本检测单位不承担任何经济和法律责任。
- 6、本检测单位保证检测的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件、检测报告等商业秘密履行保密义务。
- 7、本《检测报告》不得涂改、增删。未经本单位书面批准，不得复印本《检测报告》。
- 8、本《检测报告》未经同意，不得作为商业广告使用。

江苏宜居工程质量检测有限公司实验室

检测报告

宜居 室内字 (2020) 第 2020101002 号

第 1 页, 共 3 页

委托单位	科技城外国语学校第四届家长委员会	客户信息	姓名	吴先生
受检地址	科技城外国语学校		电话	19951302863
环境状态	封闭 12 小时 (自述)	采样日期		2020-10-09
检测类别	委托检测	测试日期		2020-10-10
检测项目	室内空气中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC	检测数量		18 个检测点
评价依据	《室内空气质量标准》GB/T 18883—2002			
检测方法	1、《公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物》GB/T 18204.2-2014; 2、《居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法—气相色谱法》GB/T 11737-1989; 3、《室内空气质量标准》GB/T 18883—2002 附录 C。			
检测设备	TDP-1000B 双气路大气采样器、7230G 分光光度计、GC9100A 气相色谱仪 TES1360A 温湿仪、DYM-3 空盒压力表			
结 论	检测结果见报告第 2~3 页			
编制人: <u> 李 </u> 校核人: <u> 沈汝兵 </u> 审批人: <u> 杨 </u>				
检测单位检测章: 签发日期: 2020 年 10 月 11 日				

江苏宜居工程质量检测有限公司实验室

检测结果

宜居 室内字 (2020) 第 2020101002 号

第 2 页, 共 3 页

样 品 编 号	采 样 地 点	温度：25℃	湿度：62%	大气压：101.3kPa		
		检 测 项 目（mg/m³）				
		甲 醛	苯	甲 苯	二 甲 苯	TVOC
YJKQ045	630	0.032	0.002	0.008	0.014	0.122
YJ297						
YJKQ116	632	0.057	0.005	0.005	0.010	0.255
YJ205						
YJKQ280	620	0.038	0.003	0.004	0.018	0.234
YJ333						
YJKQ397	617	0.035	0.002	0.015	0.004	0.243
YJ360						
YJKQ059	539	0.037	0.002	0.012	0.016	0.130
YJ370						
YJKQ224	526	0.048	0.002	0.007	0.023	0.183
YJ248						
YJKQ413	417	0.037	0.007	0.015	0.005	0.219
YJ141						
YJKQ130	338	0.037	0.002	0.005	0.012	0.149
YJ152						
YJKQ411	334	0.055	0.001	0.001	0.005	0.206
YJ346						
YJKQ094	331	0.050	0.004	0.001	0.011	0.271
YJ345						
YJKQ080	322	0.064	0.004	0.012	0.013	0.169
YJ035						
YJKQ135	319	0.052	0.002	0.001	0.010	0.199
YJ069						
YJKQ055	515	0.052	0.001	0.019	0.011	0.225
YJ340						
YJKQ425	523	0.041	0.002	0.026	0.007	0.166
YJ350						
国 家 标 准		≤0.10	≤0.11	≤0.20	≤0.20	≤0.60

接下页

江苏宜居工程质量检测有限公司实验室

检测结果

宜居 室内字 (2020) 第 2020101002 号

第 3 页, 共 3 页

样 品 编 号	采 样 地 点	温度：25℃ 湿度：62% 大气压：101.3kPa				
		检 测 项 目 (mg/m³)				
		甲 醛	苯	甲 苯	二 甲 苯	TVOC
YJKQ006	441	0.036	0.004	0.003	0.020	0.177
YJ332						
YJKQ131	440	0.030	0.002	0.008	0.004	0.167
YJ238						
YJKQ040	429	0.052	0.002	0.006	0.011	0.208
YJ334						
YJKQ066	420	0.032	0.001	0.008	0.006	0.162
YJ073						
国 家 标 准		≤0.10	≤0.11	≤0.20	≤0.20	≤0.60
检 测 结 论	室内空气中不存在不符合国家标准 GB/T 18883—2002《室内空气质量标准》的情况，合格！					

以下空白

检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 171012050160

名称: 江苏宜居工程质量检测有限公司

地址: 苏州市吴中区丹枫路389号(215100)

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证证书附表。
你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任, 由江苏宜居工程质量检测有限公司承担。

许可使用标志



171012050160

发证日期: 2017年4月13日

有效期至: 2023年4月12日

发证机关:

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。